



- LEGENDA:**
- proj. linia kablowa nn 0,4kV w rurze ochronnej
 - - - - - obszar zasilania ZKP
 - złącze kablowo-pomiarowe
 - Sx — nr działki, **patrz uwaga nr 5**
 - 33 nr działki ogrodowej

- UWAGI:**
1. Prace realizować zgodnie z warunkami technicznymi nr 24113/2022/003/ZR1 z dnia 14.04.2022r. wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o.
 2. Projektowane Złącza kablowo-pomiarowe ZKP działek należy uziemić za pomocą prętów uziomowych oraz montować możliwie jak najbliżej ogrodzenia działek.
 3. WLZ układać w rurze osłonowej typu DVR 50 na całej długości, na głębokości min. 50cm.
 4. Do każdej z działek (w zakresie własności działki) prowadzić kabel YKY 3x2,5mm², na głębokości 50cm.
 5. Wszystkie odbiorcze elektryczne działek ogrodowych należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym typu AC (w przypadku zasilania urządzeń elektronicznych należy stosować wyłącznik różnicowoprądowy typu A) o znamionowym prądzie różnicowym 30mA.
 6. Wyłączniki nadprądowe (zabezpieczenia przedlicznikowe), liczniki energii montować w obudowie typu S2 przystosowanej do plombowania.
 7. Zachować koordynację instalacji elektrycznej z pozostałymi instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: izolacja, obudowy, samoczynne wyłączenie zasilania, połączenia wyrównawcze.
 9. W instalacji odbiorczej stosować wyłączniki różnicowoprądowe.
 10. Układ sieci: TN-S.

Lp.	Zmiana			Data:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Paweł Dutkiewicz				
Projektował:	mgr inż. Dawid Witamborski	ZAP/0108/PW0E/15			INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA DAWID WITAMBORSKI @: dawid@biuroelektryczne.pl tel.: +48 888 560 864
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Majchrzak	ZAP/0125/POE/13			
Faza proj.:	Nr proj.:	Data:	Podziałka:		
PW	22013	2022-04	1:500		
Tytuł zamerzenia budowlanego:					Nr archiwalny:
Budowa instalacji zasilającej ogródki działkowe przy ul. Księcia Wacława I w Szczecinie					22013-01
Tytuł rys.:					Nr rysunku: Arkusz:
Projekt zagospodarowania terenu					01 1/1